


## SZCZEGÓŁ MOCOWANIA UZIEMIENIA ZBIORNIKA



**UWAGA 1:**  
Zachować ciągłość elektryczną wszystkich metalowych wykorzystanych jako naturalne zwody.

**UWAGA 2:**  
Oznaczenia i nazwy własne materiałów i produktów służą wyłącznie do opisu minimalnych parametrów technicznych, które powinny spełniać te produkty.

Uziom kompletny 3-metrowy miedziowany  $\varnothing 17,2\text{mm}$  ( $250\mu\text{m}$ )  
Typ: 14133004  
Nr kat.: 14133004  
Produkcji: Elko-Bis

NR PROJEKTU <b>06/2020</b>		OBIEKT <b>ROZBUDOWA BUDYNKU O POMIESZCZENIA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM</b>	
ADRES BUDOWY <b>Rososzycza, ul. Kaliska</b>		INWESTOR <b>Urząd Gminy 63-405 Sierszewice, ul. Ostrowska 65</b>	
TREŚĆ RYSUNKU <b>RZUT PŁYTY FUNDAMENTOWEJ - INSTALACJA ODGROMOWA ZBIORNIKA GAZU</b>			NR RYS. <b>E08</b>
BRANŻA ELEKTRYCZNA	STADIUM PROJEKT BUDOWLANY	SKALA <b>1:100</b>	DATA Sierpień 2020
PROJEKTANT Upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w spec. instalacyjno-inżynierskiej	mgr inż. Adam Kurzawski Nr uprawnień 495/88/UW		PODPIS
SPRAWDZAJĄCY Upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w spec. instalacyjno-inżynierskiej	mgr inż. Roman Grochowski Nr uprawnień WKP/0380/POOE/09		PODPIS
 <b>"BUDEX"</b> <b>ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH</b> <b>JANUSZ MICHAŁSKI</b> 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. CZARNECKIEGO 63 Tel/fax 062 736 71 09 adres e-mail: budex.ostrow@op.pl			
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE USTAWA Z DN. 4 LUTY 1994r.			