

ZP.TP.04.2023

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Termomodernizację budynku Urzędu Gminy wraz z montażem paneli fotowoltaicznych ZP.TP.04.2023

Pytanie 1:

Zamawiający w przedmiarze robót pn: „Sieroszewice Termomodernizacja” w pozycji 86 wskazał wymóg dokonania wyceny montażu herbu Urzędu Gminy wraz z napisem na elewacji frontowej - według projektu.

Proszę o wskazanie projektu oraz o jego udostępnienie. Analiza dokumentacji zamieszczonej na stronie prowadzonego postępowania wykazała, że powyższy projekt nie został opublikowany.

Odpowiedź:

Herb wraz z napisem jest uwidoczniony na Rys 6 Elewacja północna, południowa. Przybliżone wymiary herbu 175cm x 150cm, natomiast przybliżone wymiary napisu to ok. 220cm x 140cm.

Pytanie 2:

W pozycji 87 przedmiaru robót zamawiający wskazał modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej polegającą na montażu powietrznej pompy ciepła z bojlerem i armaturą, montażu instalacji c.w.u. w celu zaspokojenia 70% zapotrzebowania energii końcowej na ciepłą wodę użytkową.

Proszę o udzielenie informacji dotyczących wielkości pompy ciepła dla zasobów ciepłej wody użytkowej.

Odpowiedź:

Według obliczeń audytowych wystarczająca jest pompa ciepła o mocy 2 kW. W obliczeniach założono również zasobnik cwu o pojemności 260l.