

Sieroszewice, dn. 20.06.2022r.

Dotyczy: **Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Psary, polegająca na budowie studni rezerwowej.**– znak sprawy: **ZP.TP.08.2022**

Pytanie 1: Czy po stronie wykonawcy jest pełnienie nadzoru geologicznego, opracowanie wynikowego dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej oraz opracowanie dokumentacji geologicznej z likwidacji?

Ad. 1 Tak, pełnienie nadzoru geologicznego, opracowanie wynikowego dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej oraz opracowanie dokumentacji geologicznej z likwidacji leżą po stronie Wykonawcy.