

Sierszewice, 16.02.2018 r.

Znak sprawy: ZP.PN.1.18

Zamawiający:
Gmina Sierszewice
ul. Ostrowska 65
63-405 Sierszewice

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu: wszyscy

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) przekazuję treść pytań Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego w prowadzonym postępowaniu pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Sierszewicach. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Wielowisi”

Pytania Wykonawcy:

4. Prośba o informacje:

- Czy docieplenie ścian ma być wykonane styropianem grubości 12 czy 15 cm? (dot. Termomodernizacji ZS w Wielowisi)

Odpowiedź: Docieplenie ścian ma być wykonane styropianem gr. 12 cm

- Czy ocieplenie stropodachu ma być wykonane styropapą czy wełną mineralną? Jeżeli wełną mineralną proszę o podanie czy układana luzem czy wdmuchiwana, jaka grubość i jaki współczynnik ? (dot. Termomodernizacji ZS w Sierszewicach)

Odpowiedź: Ocieplenie ma być wykonane wełną mineralną – gr. 15 cm, układana luzem
Współczynnik przenikania ciepła dla wełny wynosi $\lambda = 0,45$ (W/mk).

- Jakie drzwi mają być wstawione – pcv czy aluminium? Jakie współczynniki, Kolory?

Odpowiedź: Drzwi –pcv, współczynnik U= 1,5. Drzwi koloru białego (Sierszewice i Wielowieś).

- Czy okna mają się otwierać z poziomu podłogi

Odpowiedź: Proszę przewidzieć możliwość otwierania okien z poziomu podłogi.

- Jakie współczynniki U dla okien w miejscowości Sierszewice i Wielowieś i jakie kolory?

Odpowiedź: Współczynnik U =1,1. Okna koloru białego (Sierszewice i Wielowieś).