

Gmina Sierszewice
ul. Ostrowska 65
63-405 Sierszewice

Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. określa techniczne warunki rozbudowy instalacji oświetleniowej podwieszanej na konstrukcjach wsporczych linii nn zasilanej ze stacji 22866 w m. Parzew.

1. Na stanowiskach 1/2, 1/4 i 2/4 stacji zasilającej 22866 zaprojektować oprawy typu OU-05 KL II, klosz szybą ze źródłem Master SON-T Pia Plus 100W
2. Zaprojektować wysięgniki stalowe ocynkowane, umożliwiające montaż opraw nad przewodami zasilającymi linii nn.
3. W wysięgnikach do zasilenia opraw zastosować przewód typu YDY 2x2,5mm² 450/750V
4. Instalowane oprawy zabezpieczyć izolowanymi gniazdami/złączami bezpiecznikowymi montowanymi na przewodzie linii napowietrznej.
5. Zastosować układ zasilania typu TN-C.
6. Ze względu na montaż urządzeń oświetleniowych na konstrukcjach wsporczych (stupach) będących własnością ENERGA-OPERATOR SA, należy spełnić wymogi określone w piśmie nr EOR-42MD-AG-008265 z dnia 10.07.2020 roku, którego kopia stanowi integralną część niniejszych warunków.
7. Instalowana aparatura, osprzęt, przewody, winny posiadać atesty dopuszczające do zastosowania na terenie kraju.
8. Zastosować system ochrony od porażeń zgodny z obowiązującymi normami i przepisami.
9. Wykonane oświetlenie winno spełniać obowiązujące przepisy oraz normy.
10. Prace winna wykonywać osoba mająca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robót w zakresie elektrycznym.
11. Całość prac łącznie z dokumentacją wykonawczą i powykonawczą należy wykonać własnym kosztem i staraniem.
12. Dla wykonania robót niezbędne jest uzyskanie stosownego dopuszczenia i przygotowania miejsca pracy.
13. **O rozpoczęciu prac będących przedmiotem niniejszych warunków należy powiadomić Spółkę z 14 dniowym wyprzedzeniem.**

Określony w załączonych warunkach technicznych sposób zasilania zakłada wniesienie w postaci aportu rzeczowego, wybudowanych urządzeń na rzecz Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów w Spółce.

Ważność warunków ustala się na okres 2 lat od daty wystawienia.

Z uwagi na montaż urządzeń oświetleniowych na słupach Energa-Operator SA i konieczność zgłoszenia przez Spółkę wykonanych robót do Energa-Operator SA, Inwestor wykonane roboty zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić do odbioru technicznego do Spółki, załączając kompletną dokumentację powykonawczą.

Opracowana dokumentacja wykonawcza podlega sprawdzeniu przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. przed rozpoczęciem robót.

Prezes Zarządu: Maciej Witczak
Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 000081004 REGON: 250680024 Kapitał zakładowy : 88.614.000 zł NIP : 618-16-07-268
Konta bankowe Santander Bank Polska S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001 Bank Pekao S.A. I O/Kalisz 74124029461111000028733740

U