

Gmina Sieroszewice  
ul. Ostrowska 65  
63-405 Sieroszewice

Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. określa techniczne warunki rozbudowy instalacji oświetleniowej podwieszanej na konstrukcjach wsporczych linii nn zasilanej ze stacji 22865 w m. Parczew.

1. Na stanowisku 2/3 stacji zasilającej 22865 zaprojektować oprawę typu OU-05 KL II, klosz szyba ze źródłem Master SON-T Pia Plus 100W.
2. Zaprojektować wysięgniki stalowe ocynkowane, umożliwiające montaż opraw nad przewodami zasilającymi linii nn.
3. W wysięgnikach do zasilenia opraw zastosować przewód typu YDY 2x2,5mm<sup>2</sup> 450/750V.
4. Instalowane oprawy zabezpieczyć izolowanymi gniazdami/złączami bezpiecznikowymi montowanymi na przewodzie linii napowietrznej.
5. Zastosować układ zasilania typu TN-C.
6. Ze względu na montaż urządzeń oświetleniowych na konstrukcjach wsporczych (słupach) będących własnością ENERGA-OPERATOR SA, należy spełnić wymogi określone w piśmie nr ECP-42MMD-AG-008289 z dnia 30.07.2020 roku, którego kopia stanowi integralną część niniejszych warunków.
7. **Dodatkowa ze względu na zbliżenie linii napowietrznej niskiego napięcia (w szczególności stanowiska słupowego 2/3) z linią napowietrzna wysokiego napięcia należy w dokumentacji projektowej zamieścić rysunek zbliżeniowy infrastruktury oświetleniowej względem istniejącej sieci elektroenergetycznej będącej własnością ENERGA\_OPERATOR SA.**
8. Instalowana aparatura, osprzęt, przewody, winny posiadać atesty dopuszczające do zastosowania na terenie kraju.
9. Zastosować system ochrony od porażeń zgodny z obowiązującymi normami i przepisami.
10. Wykonane oświetlenie winno spełniać obowiązujące przepisy oraz normy.
11. Prace winna wykonywać osoba mająca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robót w zakresie elektrycznym.
12. Całość prac łącznie z dokumentacją wykonawczą i powykonawczą należy wykonać własnym kosztem i staraniem.
13. Dla wykonania robót niezbędne jest uzyskanie stosownego dopuszczenia i przygotowania miejsca pracy.
14. **O rozpoczęciu prac będących przedmiotem niniejszych warunków należy powiadomić Spółkę z 14 dniowym wyprzedzeniem.**

Określony w załączonych warunkach technicznych sposób zasilania zakłada wniesienie w postaci aportu rzeczowego, wybudowanych urządzeń na rzecz Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów w Spółce.

Ważność warunków ustala się na okres 2 lat od daty wystawienia.

**Z uwagi na montaż urządzeń oświetleniowych na słupach Energa-Operator SA i konieczność zgłoszenia przez Spółkę wykonanych robót do Energa-Operator SA, Inwestor wykonany jest niezwłocznie zgłosić do odbioru technicznego do Spółki, załączając kompletną dokumentację powykonawczą.**

Opracowana dokumentacja wykonawcza podlega sprawdzeniu przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. przed rozpoczęciem robót.

Prezes Zarządu: Maciej Witczak  
Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004 REGON: 250680024 Kapitał zakładowy : 88.614.000 zł NIP : 618-16-07-268  
Konta bankowe Santander Bank Polska S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001 Bank Pekao S.A. I O / Kalisz 74124029461111000028733740