

Gmina Sieroszewice  
ul. Ostrowska 65  
63-405 Sieroszewice

Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. określa techniczne warunki rozbudowy instalacji oświetleniowej podwieszanej na konstrukcjach wsporczych linii nn zasilanej ze stacji 22335 w m. Sławin.

1. Na stanowisku 3/4 stacji zasilającej 22335 zaprojektować oprawę typu BGP282 T25 1xLED60-4S/740 DM12 wyposażoną w system sterowania CityTouch z abonamentem na 10 lat.
2. Zaprojektować wysięgniki stalowe ocynkowane, umożliwiające montaż opraw nad przewodami zasilającymi linii nn.
3. W wysięgnikach do zasilenia opraw zastosować przewód typu YDY 2x2,5mm<sup>2</sup> 450/750V
4. Instalowane oprawy zabezpieczyć izolowanymi gniazdami/złączami bezpiecznikowymi montowanymi na przewodzie linii napowietrznej.
5. Zastosować układ zasilania typu TN-C.
6. Ze względu na montaż urządzeń oświetleniowych na konstrukcjach wsporczych (słupach) będących własnością ENERGIA-OPERATOR SA, należy spełnić wymogi określone w piśmie nr EOP-42MMD-AG-008561-2020 z dnia 13.08.2020 roku, którego kopia stanowi integralną część niniejszych warunków.
7. Instalowana aparatura, osprzęt, przewody, winny posiadać atesty dopuszczające do zastosowania na terenie kraju.
8. Zastosować system ochrony od porażeń zgodny z obowiązującymi normami i przepisami.
9. Wykonane oświetlenie winno spełniać obowiązujące przepisy oraz normy.
10. Prace winna wykonywać osoba mająca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robót w zakresie elektrycznym.
11. Całość prac łącznie z dokumentacją wykonawczą i powykonawczą należy wykonać własnym kosztem i staraniem.
12. Dla wykonania robót niezbędne jest uzyskanie stosownego dopuszczenia i przygotowania miejsca pracy.
13. **O rozpoczęciu prac będących przedmiotem niniejszych warunków należy powiadomić Spółkę z 14 dniowym wyprzedzeniem.**

Określony w załączonych warunkach technicznych sposób zasilania zakłada wniesienie w postaci aportu rzeczowego, wybudowanych urządzeń na rzecz Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów w Spółce.

Ważność warunków ustala się na okres 2 lat od daty wystawienia.

**Z uwagi na montaż urządzeń oświetleniowych na słupach Energa-Operator SA i konieczność zgłoszenia przez Spółkę wykonanych robót do Energa-Operator SA, Inwestor wykonany roboty zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić do odbioru technicznego do Spółki, załączając kompletną dokumentację powykonawczą.**

Opracowana dokumentacja wykonawcza podlega sprawdzeniu przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. przed rozpoczęciem robót.