

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Biernacice”.

Pytanie 1: Ze względu na rozbieżność w dokumentacji przetargowej, proszę o określenie z jakiego materiału ma zostać wykonany zbiornik retencyjny. Czy ma być on ze stali nierdzewnej czy ze stali węglowej pokryty farbą z atestem PZH.

Ad.1 Do wyceny przyjąć zbiornik retencyjny w wykonaniu ze stali węglowej, zabezpieczony antykorozyjnie wewnątrz farbą z atestem PZH na kontakt z wodą pitną.