


Rozdzielnica naścienna o parametrach nie gorszych niż:
 RN65 IP65 (4x18mod.)
 822x448x161
 Na przykład produkcji: Legrand

Pi ośw. = 0,35kW
 Pi gn. = 2kW
 Pi odb. = 0,51kW

Ps = 2,86kW

Ib = 25A



O parametrach nie gorszych niż np:
 FR303 40A
 nr ref.: 4064 66

Rozłącznik izolacyjny o parametrach nie gorszych niż FR40A na przykład produkcji Legrand montowany na zewnątrz kotłowni w mini rozdzielni o parametrach nie gorszych niż RN65 (1x4mod.) 200x128x116 na przykład produkcji Legrand

WLZ
 YDY 5x6mm²

NR PROJEKTU 13/2016		OBIEKT BUDOWA BUDYNKU DZIENNEGO DOMU WSPARCIA	
ADRES BUDOWY		Latowice, ul. Szkolna; 63-405 Sieroszewice; działki nr 758/4, 758/6, 758/10, 757; obręb ew.: 0004; jednostka ewidencyjna: 301707_2	
INWESTOR		Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice	
TREŚĆ RYSUNKU		SCHEMAT PROJEKTOWANEJ ROZDZIELNI KOTŁOWNI RK	NR RYS. E05
BRANŻA ELEKTRYCZNA	STADIUM PROJEKT BUDOWLANY	SKALA -	DATA 10.2016
PROJEKTANT Upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w spec. instalacyjno-inżynierskiej	mgr inż. Adam Kurzawski Nr uprawnień 495/88/UW		PODPIS
SPRAWDZAJĄCY Upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w spec. instalacyjno-inżynierskiej	mgr inż. Roman Grochowski Nr uprawnień WKP/0380/POOE/09		PODPIS



"B U D E X"
**ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH
 JANUSZ MICHAŁSKI**
 63-400 OSTROW WIELKOPOLSKI
 ul. CZARNIECKIEGO 63 Tel/fax 062 736 71 09
 adres email: budex.ostrow @ op.pl